

Opinia dot. branży instalacyjnej

Legenda:

- WP** – woda pitna
- WPP** -woda ppoż. i gospodarcza
- WJ** – woda jonitowa
- WD** – woda dekarbonizowana
- WDM** – woda demineralizowana
- WOZ** – woda chłodnicza zasilająca
- WOP** – woda chłodnicza powrotna
- WS** – woda studzienna
- WR** – woda rzeczna (jakości wody pitnej)
- KD** – kanalizacja deszczowa
- KSP** – kanalizacja sanitarno-przemysłowa
- SPA** – sprężone powietrze osuszone
- CO** – woda grzewcza

Działka nr 162/44

1. Po zachodniej stronie działki na osi północ-południe przebiegają:
 - a) WP DN 100
 - b) WPP DN 200
 - c) WKP DN 500
 - d) KD DN 300/400
 - e) Rurociągi co 2 x 89
 - f) KSP DN 200 – w południowej części działki
 - g) WKZ DN 400 - w południowej części działki - wyłączony z eksploatacji
 - h) WKP DN 400 - w południowej części działki - wyłączony z eksploatacji
2. W południowo-zachodniej części działki na osi wschód-zachód przebiegają:
 - a) WP DN 100
 - b) WPP DN 250
3. Po wschodniej stronie działki na osi północ-południe przebiegają:
 - a) KD DN 1000
 - b) WPP DN 350 – zaślepiony – wyłączony z eksploatacji
4. Po stronie zachodniej do rurociągów i kolektorów biegnących w osi północ-południe podłączone są następujące przyłącza:
 - a) KD DN 200, w kierunku zachodnim - odwodnienie kanału
 - b) KD DN 100, w kierunku zachodnim odpływ z wpustu ulicznego
 - c) KD DN 100, w kierunku zachodnim odpływ z wpustów ulicznych
 - d) WKP DN 500, w kierunku wschodnim - wyłączony z eksploatacji
 - e) WKP DN 500, w kierunku wschodnim - wyłączony z eksploatacji
 - f) KD DN 300, w kierunku wschodnim - wyłączony z eksploatacji
 - g) KD DN 150, w kierunku zachodnim odpływ w obiekcie Plastics
 - h) KD DN 200, w kierunku zachodnim odpływ z wpustów ulicznych
 - i) c o 2 x42,4 w kierunku zachodnim do obiektu Plastics
 - j) WPP DN 80, w kierunku zachodnim do obiektu Plastics
 - k) WPP DN 200, w kierunku wschodnim - wyłączony z eksploatacji
 - l) KSP DN 300, w kierunku wschodnim - wyłączony z eksploatacji
 - m) KSP DN 150, w kierunku zachodnim do obiektu Plastics
 - n) WP DN 50, w kierunku zachodnim do obiektu Plastics

- o) WPP DN 80, w kierunku zachodnim do byłego stanowiska rozładunku NH3 - wyłączony z eksploatacji
 - p) WPP DN 350, w kierunku wschodnim - wyłączony z eksploatacji
 - q) KSP 200, w kierunku wschodnim - wyłączony z eksploatacji
 - r) KD DN 300, w kierunku wschodnim - wyłączony z eksploatacji
 - s) KD DN 200,
 - t) co 2 x76,1, w kierunku zachodnim do obiektu Elana Pet
 - u) KD DN 200, w kierunku zachodnim odpływ z wpustu ulicznego
 - v) KD DN 300, w kierunku wschodnim - wyłączony z eksploatacji
 - w) WP DN 80, w kierunku wschodnim - wyłączony z eksploatacji
 - x) WPP DN 80, w kierunku wschodnim - wyłączony z eksploatacji
 - y) KSP DN 200, w kierunku wschodnim - wyłączony z eksploatacji
 - z) KSP DN 400, w kierunku zachodnim
 - aa) KSP DN 600, w kierunku zachodnim
5. W południowo-wschodniej części działki są przyłącza do nieistniejących obiektów:
 - a) WP DN 80 - wyłączony z eksploatacji
 - b) WPP DN 150 - wyłączony z eksploatacji
 6. Po stronie wschodniej do rurociągów i kolektorów biegnących w osi północ-południe podłączone są następujące przyłącza:
 - a) KD DN 250, w kierunku wschodnim
 - b) KD DN 150, w kierunku zachodnim - wyłączony z eksploatacji
 - c) KD DN 500, w kierunku zachodnim - wyłączony z eksploatacji
 - d) WPP DN 150, w kierunku zachodnim - wyłączony z eksploatacji
 - e) WPP DN 100, w kierunku zachodnim - wyłączony z eksploatacji
 - f) KD DN 250, w kierunku zachodnim - wyłączony z eksploatacji
 - g) KD DN 600, w kierunku zachodnim - wyłączony z eksploatacji
 - h) KD DN 80, w kierunku wschodnim - wyłączony z eksploatacji
 7. W północnej części działki znajduje się jedno przyłącze KD DN 300 do drogi „3” - wyłączony z eksploatacji.
 8. Wszystkie pozostałe fragmenty instalacji znajdujące się w środku działki są - wyłączony z eksploatacji.

Działka nr 207/34

1. Po północnej stronie działki na osi wschód-zachód przebiega KD DN 250 zbierająca wody opadowe z 10 wpustów ulicznych.
 - a) W środkowej części działki na osi wschód-zachód przebiega przyłącze co 2x32 do byłego K-12 - wyłączone z eksploatacji.
2. W południowej części działki na osi wschód-zachód przebiega stare przyłącze KD DN 80 - wyłączone z eksploatacji.
3. W północno wschodniej stronie jest jedno przyłącze wpustu ulicznego do drogi „L”.

Działka nr 399/13

1. Na działce znajduje przyłącze KD DN 200 do wpustu uliczny.

Działka nr 162/36

1. Po wschodniej stronie działki na osi północ-południe przebiega co 2x32 do wagi i do byłego K-12.

Działka nr 162/39

1. Przez środek działki na osi wschód-zachód przebiega co 2x32 do byłego K-12.

Działka nr 162/48

1. Po stronie południowej są przyłącza do byłego budynku K-12:
 - a) WP DN 50 - wyłączony z eksploatacji
 - b) KD DN 200 - wyłączony z eksploatacji
 - c) KSP DN 150 - wyłączony z eksploatacji

Działka nr 162/49

1. Po północnej stronie działki na osi wschód-zachód przebiega co 2x32 do wagi i do byłego K-12.
2. W południowej części działki znajduje się przyłącze do wpustu ulicznego.

Działki nr: 195/5, 162/40

1. Brak infrastruktury.